

2022 休日・補正值 CALENDAR

※○は工場全部休業
□は一部工場操業
工場名は操業する工場

1	1月6日 丸山建設 1月7日 西條・大栄工業・小野田・丸山建設 1月8日 西條・大栄工業・小野田・丸山建設 1月10日 大栄工業・小野田・丸山建設	1月15日 西條・大栄工業・小野田・丸山建設 1月22日 西條・大栄工業・小野田・丸山建設 1月28日 西條・大栄工業・小野田・丸山建設	1月29日 西條・大栄工業・小野田・丸山建設 1月31日 西條・大栄工業・小野田・丸山建設
2	2月5日 西條・大栄工業・丸山建設 2月11日 大栄工業・小野田・丸山建設 2月12日 西條・大栄工業・丸山建設	2月19日 大栄工業・小野田・丸山建設 2月23日 大栄工業・小野田・丸山建設 2月26日 大栄工業・丸山建設	2月27日 大栄工業・小野田・丸山建設 2月28日 大栄工業・丸山建設
3	3月5日 大栄工業・丸山建設 3月12日 大栄工業・丸山建設 3月19日 西條・大栄工業・小野田・丸山建設	3月21日 大栄工業・丸山建設 3月26日 大栄工業・小野田・丸山建設	3月28日 大栄工業・丸山建設
4	4月2日 西條・大栄工業・丸山建設 4月9日 大栄工業・小野田・丸山建設 4月16日 西條・大栄工業・丸山建設	4月23日 大栄工業・小野田・丸山建設 4月29日 大栄工業・丸山建設 4月30日 大栄工業・丸山建設	4月31日 大栄工業・丸山建設
5	5月2日 西條・大栄工業・丸山建設 5月7日 西條・大栄工業・丸山建設 5月14日 西條・大栄工業・丸山建設	5月21日 大栄工業・小野田・丸山建設 5月28日 西條・大栄工業・丸山建設	5月29日 大栄工業・丸山建設
6	6月4日 大栄工業・丸山建設 6月11日 大栄工業・丸山建設	6月18日 西條・大栄工業・丸山建設 6月25日 西條・大栄工業・丸山建設	6月26日 西條・大栄工業・丸山建設
7	7月2日 西條・大栄工業・小野田・丸山建設 7月9日 大栄工業・丸山建設 7月16日 西條・大栄工業・丸山建設	7月18日 大栄工業・小野田・丸山建設 7月23日 西條・大栄工業・丸山建設 7月30日 大栄工業・丸山建設	7月31日 大栄工業・丸山建設
8	8月6日 西條・大栄工業・小野田・丸山建設 8月11日 西條・小野田・丸山建設 8月12日 西條・大栄工業・丸山建設	8月20日 西條・大栄工業・小野田・丸山建設 8月27日 西條・大栄工業・丸山建設	8月28日 西條・大栄工業・丸山建設
9	9月3日 大栄工業・小野田・丸山建設 9月10日 大栄工業・丸山建設 9月17日 西條・大栄工業・小野田・丸山建設	9月23日 大栄工業・小野田・丸山建設 9月24日 西條・大栄工業・丸山建設	9月25日 西條・大栄工業・丸山建設
10	10月1日 大栄工業・丸山建設 10月8日 西條・大栄工業・小野田・丸山建設 10月10日 大栄工業・丸山建設	10月15日 大栄工業・丸山建設 10月22日 大栄工業・丸山建設 10月29日 西條・大栄工業・小野田・丸山建設	10月31日 大栄工業・丸山建設
11	11月3日 大栄工業・小野田・丸山建設 11月5日 西條・大栄工業・丸山建設 11月12日 大栄工業・丸山建設	11月18日 大栄工業・丸山建設 11月23日 小野田・丸山建設 11月26日 西條・大栄工業・丸山建設	11月27日 西條・大栄工業・丸山建設
12	12月3日 西條・大栄工業・丸山建設 12月10日 西條・小野田・丸山建設	12月17日 大栄工業・丸山建設 12月24日 西條・大栄工業・小野田・丸山建設	12月25日 西條・大栄工業・丸山建設

伊賀・名張地区の気温による構造体強度補正值 28S91の適用期間

補正運用期間	コンクリート構造体強度の補正值 28S91 (S) 普通ポルトランドセメント(N/mm ²)
3月 5日 ~ 7月 4日 9月 4日 ~ 11月16日	3
11月17日 ~ 3月 4日	6
7月 5日 ~ 9月 3日 (暑中期間)	6

(注)過去30年間の上野測候所の統計値による平均気温により算出

コンクリート構造体強度の気温による強度補正值 (S)

コンクリートの打ち込みから 28日までの予想平均気温	8℃以上 25℃未満	25℃以上 (暑中期間)	0℃以上 8℃未満
コンクリート構造体強度の 気温による強度補正值 (N/mm ²)	3	6	6

(注)対象セメント: 普通ポルトランドセメント
上記の構造体強度補正值 28S91 適用期間の算出は、JASS5 (2009) 表5.1
構造体強度補正值 28S91 の標準値を参考

安心して使える良質の組合生コン

伊賀生コンクリート協同組合

〒518-0824 三重県伊賀市守田町字守田197
TEL 0595 24-0101(代)
FAX 0595 24-0290

三重県建設資材試験センター伊賀試験場

〒518-0824 三重県伊賀市守田町字守田197
TEL 0595 26-3306
FAX 0595 24-5546

- 伊賀生コン上野工場 TEL 0595-21-1596
- 伊賀生コン名張工場 TEL 0595-64-0456
- 伊賀小野田レミコン(株) TEL 0595-23-6932
- 廣嶋建材(株)生コンクリート工場 TEL 0595-23-4166
- 丸山建設(株)生コン部 TEL 0595-38-1259